

Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области  
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  
Владимирской области  
«Новлянский дом — интернат для престарелых и инвалидов».



«Утверждаю»:

директор  
ГБУСОВО «Новлянский дом — интернат  
для престарелых и инвалидов»

Л. А. Скворцова  
«12» января 2021 года

**Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях зданий и на  
территории отделения милосердия**

**ГБУСОВО «Новлянский дом — интернат для престарелых и инвалидов»,  
расположенного по адресу: д. Переложниково, ул. Свободы, д.17**

**I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.**

1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности разработана на основе Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" и других нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности помещений, устанавливает общие требования пожарной безопасности на территории и в помещениях зданий психоневрологического отделения государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Владимирской области «Новлянский дом — интернат для престарелых и инвалидов» (далее по тексту - интернат), расположенного по адресу: п. Новлянка, ул. Парковая, д.1. и является обязательной для исполнения всеми работниками отделения интерната.

2. Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований ПБ влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Дом - интернат обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством: создавать безопасные условия проживания, присмотра и ухода за получателями социальных услуг, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье граждан, работников организаций;

Охрана жизни и здоровья получателей социальных услуг включает в себя:

обеспечение безопасности граждан во время пребывания в организации в доме – интернате.

4. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей инструкцией работники отделения интерната должны руководствоваться и другими утвержденными в

установленном порядке нормативными документами интерната, регламентирующими требования пожарной безопасности.

5. Ответственные за пожарную безопасность зданий, помещений, сооружений которые обязаны обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности. назначаются приказом директора интерната.

6. Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации. Противопожарный инструктаж проводится: вводный и первичный – со всеми категориями работников по Программам вводного и первичного инструктажа, повторный – не реже одного раза в шесть месяцев со всеми работниками учреждения по Программе первичного инструктажа. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, работников, ответственных за пожарную безопасность, проводится не реже одного раза в три года.

7. Ответственные за проведение и учет: вводного и повторного, первичного инструктажей, обучение пожарно-техническому минимуму – директор, заведующий отделением

## **II. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ. ТЕРРИТОРИИ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ**

1. На территории, в здании дома - интерната категорически запрещается:

- использовать технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения инвентаря, оборудования, мебели и других предметов;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты;
- хранить и применять на чердаках здания легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы.
- размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и выходами наружные эвакуационные лестницы, демонтировать лестницы.
- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

2. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- загромождать эвакуационные пути различными материалами, изделиями, оборудованием, горючими отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
- двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания;
- запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри интерната, возможность свободного их открывания изнутри без ключа.
- противопожарные двери, люк на чердак, должны содержаться в исправном рабочем состоянии и ежеквартально проверяться организацией, имеющей лицензию на данный вид работ.
- устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

3. При эксплуатации электрооборудования запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы,
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
- эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В музикальном зале знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время про ведения мероприятий с пребыванием людей.

4. В здании дома - интерната необходимо обеспечивать:

- наличие планов эвакуации людей при пожаре.

На плане эвакуации людей при пожаре должны быть обозначены места хранения первичных средств пожаротушения, пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации.

– во всех административных, жилых, складских и хозяйственных помещениях интерната на видных местах должны быть вывешены таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.

– устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществлять проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составлять акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

– содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время.

– проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.

– исправность внутреннего противопожарного водопровода и проводить проверки их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

– укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, производить перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

– поддержание в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнений проемов в них, а также знаков пожарной безопасности, указывающих направление к безопасной зоне.

– объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложений 1 и 2 Правил Противопожарного режима в РФ от 16.09.2021 г №1479, обеспечивать соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

– наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

5. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в здании дома - интерната должны надежно крепиться к полу.

6. Территория вокруг здания интерната должна иметь наружное освещение в темное время суток.

7. При эксплуатации электрооборудования запрещается:

– эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

– пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

– оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы,

– размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

– при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители,

сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

– Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

– Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальных красок, лаков и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов – должны немедленно устраняться.

– Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

– Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.

– Допустимым количеством людей, которые могут одновременно находиться в здании интерната считать 75 человек.

### **III. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИЧНЫХ И ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.**

1. Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (праздники, представления и др.) обеспечивает:

- а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
- б) дежурство ответственных лиц в зальных помещениях.

2. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

3. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

4. При проведении культурно-массовых мероприятий в помещениях запрещается:

- а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи;
- б) применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий";
- в) украшать елку марлей и ватой;

- г) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- д) уменьшать ширину проходов между рядами в музикальном зале и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

#### **IV. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ**

1. Обход помещений осуществляется каждый час дежурным персоналом, в соответствии с графиком дежурства.
2. Помещения дежурным персоналом проверяются внешним визуальным осмотром.
3. В случае обнаружения неисправностей необходимо доложить о случившемся директору или заведующему отделением.
4. Необходимо закрывать помещения в случае обнаружения каких либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников, получателей социальных услуг и посетителей.
5. Запрещается оставлять без присмотра не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
6. После закрытия помещения, необходимо сдать ключи охране.

#### **V. РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТ ДЛЯ КУРЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА, ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ ИЛИ ИНЫХ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ**

1. На территории и в помещениях ГБУСОВО «Новлянский дом интернат для престарелых и инвалидов» курение разрешено в специально отведенных местах, обозначенных знаком "Место курения".
2. Пользоваться открытым огнем на территории дома – интерната запрещено.
3. Запрещается разведение костров, сжигание отходов на территории отделения интерната.
4. Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.
5. Противопожарные разрывы между зданием интерната и складскими сооружениями (сарайми) не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.
6. Дороги, проезды и подъезды к зданию интерната, эвакуационному выходу, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой ежедневно очищаться от снега и льда.

7. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, ответственный за пожарную безопасность интерната должен немедленно сообщать в подразделение пожарной охраны.

8. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ.

9. Наряд-допуск выдается руководителю работ и утверждается руководителем организации или иным должностным лицом организации, осуществляющей работы на территории или в зданиях интерната.».

10. Наряд-допуск должен содержать сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) руководителя работ, месте и характере проводимой работы, требования безопасности при подготовке, проведении и окончании работ, состав исполнителей с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), профессии, сведения о проведенном инструктаже по пожарной безопасности каждому исполнителю, планируемое время начала и окончания работ.

11. В наряд-допуск вносятся сведения о готовности рабочего места к проведению работ (дата, подпись лица, ответственного за подготовку рабочего места), отметка ответственного лица о возможности проведения работ, сведения о ежедневном допуске к проведению работ, а также информация о завершении работы в полном объеме с указанием даты и времени.

12. Допускается оформление и регистрация наряда-допуска на проведение огневых работ в электронном виде в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электронной подписи".

13. При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ. После завершения работ должен быть обеспечен контроль места производства работ в течение не менее 4 часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем.

## **VI.ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ВЫЗОВЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, АВАРИЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ, ОСМОТРЕ И ПРИВЕДЕНИИ В ПОЖАРОВЗЫВОБЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ ГБУСОВО «Новлянский дом интернат для престарелых и инвалидов»**

1. Директор дома - интерната обязан:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- обеспечивать проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях школы необходимые силы и средства, горюче - смазочные материалы, а также продукты питания и места отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушению пожаров, и привлеченных к тушению сил;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории образовательного учреждения;
- предоставлять по требованию должностных лиц отдела надзорной деятельности и профилактической работы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в образовательном учреждении, а также о произошедших на их территориях пожарах и их последствиях;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах.
- руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

## **2. Ответственный за пожарную безопасность дома - интерната обязан:**

- В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» обеспечивать наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях школы, местах хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок;
- обеспечивать категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с

обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте;

– обеспечивать исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

– обеспечивать исправность внутреннего противопожарного водопровода и организовывать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

– обеспечивать укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

– Обеспечивать наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек

– обеспечивать исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

– обеспечивать объект огнетушителями по нормам согласно требованиям пожарной безопасности, предусмотренными п. п. 395,397,400, 406, а также приложениями № 1 и 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

– Обеспечивать устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

– В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации или иное ответственное лицо, обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования здания и сооружений.

– Обеспечивать наличие планов эвакуации людей при пожаре.

### **3. Работники дома - интерната обязаны:**

– соблюдать требования пожарной безопасности;

– знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

– выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку материалов, оборудования и приспособлений;

– при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом своего непосредственного руководителя;

– знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества;

– оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение пожарно – техническому минимуму;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования ответственного за пожарную безопасность и директора интерната.

## **VII. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ**

### **1. Каждый работник учреждения при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:**

– немедленно прекратить работу, доложить руководителю или заместителю заведующего по АХЧ, вызвать пожарную охрану по телефону «01» (с сотового телефона 101 - сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения, фамилию, имя, отчество, телефон, количество людей, находящихся на объекте);

– если не сработала система оповещения о пожаре включить ручной пожарный извещатель;

– принять меры по эвакуации обучающихся, персонала и материальных ценностей;

– отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование;

– приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

– сообщить непосредственному или вышестоящему начальнику и оповестить окружающих сотрудников;

– при общем сигнале опасности покинуть здание.

– Сообщает о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещает руководство - лицо первое обнаружившее пожар;

– проводит проверку включения автоматических средств противопожарной защиты, отключает электроэнергию, перекрывает водные коммуникации – ответственный по пожарной безопасности приказ от 31.08.2020 г. № 64;

– организуют спасение людей с использованием для этого имеющихся сил и средств – ответственные за пожарную безопасность от 31.08.2020 г. № 61;

– оказание первой помощи пострадавшим – ответственные за пожарную безопасность приказ от 31.08.2020 г. № 62;

организует удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара - ответственный по пожарной безопасности приказ от 31.08.2020 г. № 64;

– Осуществляет общее руководство по тушению пожара и эвакуации людей до прибытия подразделения пожарной охраны - ответственный по пожарной безопасности приказ от 31.08.2020 г. № 64;

– Организация, одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей - ответственные за пожарную безопасность от 31.08.2020 г. № 61;

– встречает подразделения пожарной охраны и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара - ответственный по пожарной безопасности приказ от 31.08.2020 г. № 64;

**Ответственный за пожарную безопасность на объекте ГБУСОВО «Новлянский дом интернат для престарелых и инвалидов» обязан:**

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность заведующего детским садом;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в локализации пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
- при прибытии пожарных подразделений лицо ответственное за пожарную безопасность на объекте обязано проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. Он обязан также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

## **VIII. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ**

1. Первичные средства пожаротушения, используемые на объекте, должны быть исправны, обеспечено их количество.
2. Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах, вблизи выходов, на высоте 1,5 м от пола до запорного устройства огнетушителя, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

3. Огнетушители порошковые ОП-4,5, закачного типа предназначены для тушения загораний тлеющих материалов (класс А), горючих жидкостей (класс В), газов (класс С) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Огнетушители не предназначены для тушения загорания веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха. Огнетушитель должен эксплуатироваться в диапазоне рабочих температур от минус 50 С до плюс 50 С.

4. Углекислотные огнетушители ОУ-5 применяются для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением до 10 000 В.

5. Огнетушители, отправленные из учреждения на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

6. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категории А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности.

7. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

8. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем или организацией, имеющей лицензию на данный вид работ, при осуществлении регламентных работ по обслуживанию огнетушителей.

9. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

10. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой рукавов на новую складку.

С инструкцией ознакомлен: