

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБУСОВО

«Новлянский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

Л.А. Скворцова
10 января 2022 г.



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Каждый сотрудник учреждения при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, повышение температуры и т.п.) должен:

- **незамедлительно сообщить** об этом по телефону в **пожарную охрану** (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара и свою фамилию);

- принять по возможности **меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей**.

Руководитель и должностные лица учреждения, лица, в установленном порядке назначенные ответственные за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

- **сообщить** о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта;

- в случае угрозы жизни людей немедленно **организовать их спасение**, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- **проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты** (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- при необходимости **отключить электроэнергию** (за исключением систем противопожарной защиты) выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;

- возглавить руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара **организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей**;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, необходимые для обеспечения безопасности личного состава граждан пожилого возраста и инвалидов.

По прибытии пожарного подразделения руководитель учреждения (или лицо, его заменяющее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывает привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

При тушении пожара огнетушащее вещество следует направлять в устье пламени (в нижнюю часть пламени).

Тушение очагов пожара на открытых площадках следует производить с наветренной стороны.

При наличии тлеющих материалов (дерево, бумага, ткань и др.) углекислый газ и порошок только сбивают пламя с их поверхности, но не прекращают полного горения (тления). Поэтому необходимо дополнительно к ним применять воздушно-эмulsionные и пенные огнетушители.

Тушение загорания газов, а также жидкостей, истекающих из отверстий, следует производить, направляя струю порошка от отверстия вдоль истекающей горючей струи до полного отрыва факела.

Электроустановки под напряжением тушить с расстояния не ближе 1 м. Углекислыми и порошковыми огнетушителями и не ближе 3 м. Воздушно-эмulsionным огнетушителем ОВЭ -6 (3).

При тушении пожара в помещениях не следует вскрывать окна, включать вентиляцию, т. К. это может послужить быстрому развитию пожара.