

и. о. директора ГБУСОВО «Новлянский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
 «11» января 2021 г. /В. П. Рахманов



ПЛАН-ГРАФИК

проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту
 систем противопожарной защиты зданий и сооружений в отделениях
 ГБУСОВО «Новлянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 2021 год.

№	Наименование работ по техническому обслуживанию		Периодичность работ по техническому обслуживанию				Ответственный	Отметка о выполнении
	2	3	P1	P3	P6			
1	Система пожарной сигнализации	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	+				Начальник хоз. отдела Рахманов В. П.	8
							Заведующий отделением Бондина О. А.	
				+			Начальник хоз. отдела Рахманов В. П.	
							Заведующий отделением Бондина О. А.	
					+		Начальник хоз. отдела	
							Заведующий отделением Бондина О. А.	
							Начальник хоз. отдела	

		питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.					Рахманов В. П. Заведующий отделением Бондина О. А.	
2	Системы оповещения и эвакуации при пожаре (система речевого оповещения о пожаре и эвакуации)	Проверка работоспособности системы	+				Начальник хоз. отдела Рахманов В. П. Заведующий отделением Бондина О. А.	
		Проверка функционирования усилителей и предусилителей системы	+				Начальник хоз. отдела Рахманов В. П. Заведующий отделением Бондина О. А.	
		Проверка функционирования панели контрольной системы	+				Начальник хоз. отдела Рахманов В. П. Заведующий отделением Бондина О. А.	
		Измерение напряжения и э. д. с аккумуляторных батарей				+	Начальник хоз. отдела Рахманов В. П. Заведующий отделением Бондина О. А.	

		Проверка прохождения сигнала оповещения на громкоговорители	+			Начальник хоз. отдела Рахманов В. П. Заведующий отделением Бондина О. А.	
		Проверка целостности и надежности электрических соединений			+	Начальник хоз. отдела Рахманов В. П. Заведующий отделением Бондина О. А.	
3	ПАК «Стрелец-Мониторинг»	Проверка работоспособности системы. Проверка прохождения сигнала оповещения в ПЧ		+		Начальник хоз. отдела Рахманов В. П. Заведующий отделением Бондина О. А.	
		Тестирование на срабатывание (16% ежемесячно)	+			Начальник хоз. отдела Рахманов В. П. Заведующий отделением Бондина О. А.	
4	Внутренний пожарный водопровод	Контроль давления воды, рабочего положения запорной арматуры.			+	Заведующий отделением Бондина О. А.	
		Контроль уровня воды в противопожарном резервуаре	+			Заведующий отделением	

		Перемотка пожарных рукавов на новую складку					Бондина О. А. Заведующий отделением Бондина О. А.	
5	Устройство персонального оповещения и вызова «Браслет-Р» и «Браслет-РМ» («Стрелец»)	Замена комплекта батарей CR2032, установленных на устройстве				+	Начальник хоз. отдела Рахманов В. П. Заведующий отделением Бондина О. А.	
		Тестирование на срабатывание				+	Начальник хоз. отдела Рахманов В. П. Заведующий отделением Бондина О. А.	

РР1-профилактические регламентные работы, проводимые с периодичностью 1 раз в месяц.
 РР3- профилактические регламентные работы, проводимые с периодичностью 1 раз в три месяца.
 РР6- профилактические регламентные работы, проводимые с периодичностью 1 раз в шесть месяцев.
 РР12- профилактические регламентные работы, проводимые с периодичностью 1 раз в двенадцать месяцев.

Разработал:

начальник хозяйственного отдела (ответственный по ПБ)



В. П. Рахманов