

УТВЕРЖДАЮ:



директор ГБУСОВО «Новосибирский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  
«09» января 2025 г. Л. А. Скворцова

### ПЛАН-ГРАФИК

проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений в отделениях

ГБУСОВО «Новосибирский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 2025 год.

№	Наименование работ по техническому обслуживанию	Периодичность работ по техническому обслуживанию				Ответственный	Отметка о выполнении
		Р1	Р3	Р6			
1	Система пожарной сигнализации	3					8
1	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы. Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	+				Заведующий СБО Корчагина В.В. Зав. отделением Бондина О. А.	
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.		+			Заведующий СБО Корчагина В.В. Зав. отделением Бондина О. А.	
2	Системы оповещения и эвакуации при				+	Заведующий СБО Корчагина В.В. Заведующий	

3	пожаре (система речевого оповещения о пожаре и эвакуации)	<p>Проверка функционирования усилителей и предусилителей системы</p> <p>Проверка функционирования панели контрольной системы</p> <p>Измерение напряжения и э. Д. с аккумуляторных батарей</p> <p>Проверка прохождения сигнала оповещения на громкоговорители</p> <p>Проверка целостности и надежности электрических соединений</p> <p>Проверка работоспособности системы. Проверка прохождения сигнала оповещения в ПЧ</p>	+				<p>отделением Бондина О. А.</p> <p>Заведующий СБО Корчагина В.В. Зав отделением Бондина О. А.</p> <p>Заведующий СБО Корчагина В.В.</p> <p>Заведующий отделением Бондина О. А.</p>	
	ПАК «Стрелец-Мониторинг»		+					

							отделением Бондина О. А.
		Тестирование на срабатывание (16% ежемесячно)	+				Заведующий СБО Корчагина В.В. Зав. отделением Бондина О. А.
4	Внутренний пожарный водопровод	Контроль давления воды, рабочего положения запорной арматуры.			+		Заведующий отделением Бондина О. А.
		Контроль уровня воды в противопожарном резервуаре	+				Заведующий отделением Бондина О. А.
		Перемотка пожарных рукавов на новую складку			+		Заведующий отделением Бондина О. А.
5	Устройство персонального оповещения и вызова «Браслет-Р» и «Браслет-РМ» («Стрелец»)	Замена комплекта батарей CR2032, установленных на устройстве	:		+		Заведующий СБО Корчагина В.В. Зав. отделением Бондина О. А.
		Тестирование на срабатывание			+		Заведующий СБО Корчагина В.В. Зав. отделением Бондина О. А.

РР1-профилактические регламентные работы, проводимые с периодичностью 1 раз в месяц.

РР3- профилактические регламентные работы, проводимые с периодичностью 1 раз в три месяца.

РР6- профилактические регламентные работы, проводимые с периодичностью 1 раз в шесть месяцев.

РР12- профилактические регламентные работы, проводимые с периодичностью 1 раз в двенадцать месяцев.

Разработал:

Заведующий Социально-бытовым отделением (ответственный по ПБ)



В.В. Корчагина