

Анкета обследования общественного здания по его доступности
для лиц с ограниченными жизнедеятельности и других маломобильных групп населения (МГН)
№1/2017

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Новлянский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
психоневрологическое отделение п. Новлянка.

Почтовый адрес: 602337, Владимирская область, Селивановский район, пос. Новлянка, ул. Парковая, д. 1. тел./ факс 8-49-236-(7-21-26). E-mail
novlyansky_dm@uszn.avо.ru

1. Ведомственная принадлежность Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области
(департамент)

2. Вид деятельности*: социальное обслуживание

3. Форма собственности объекта: государственная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

4. Размещение объекта одно отдельно стоящее здание, 1981 года постройки, базовый материал несущих конструкций - кирпич, материал лестниц - кирпич

(отдельно стоящее здание, этажей: встроенное; пристроенное; этаж: 6 зданий,
год постройки (капитального ремонта), базовый материал несущих конструкций вертикалей
и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)

5. Объем предоставляемых услуг 48 человек

*социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание, культурно-досуговая деятельность,
государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категорий МГН* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
|---------------------------|--|-------------------|-----------|----------------------|--------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Крыльцо / входная площадка | | | | | | |
| | Высота площадки | СМ | - | 30 | | | |
| | Габариты площадки: ширина X глубина. | СМ | >220x220 | 3,2 м.х2,0 | К | | |
| | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см | | наличие | + | К, О, С | | |
| | Нескользящее покрытие | | наличие | + | К, О, С | | |
| | Навес | | наличие | + | К, О | | |
| | Лестница наружная | | | | | | |
| | Нескользящее покрытие | | наличие | + | | | |
| | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) | СМ | 80 | + | О, К, С | | |
| | Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней | | наличие | + | С | | |
| | Поручни с двух сторон | | наличие | + | С | | |
| | - на высоте | СМ | 90 | 90 | О, С | | |
| | -горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием | СМ | >30 | + | О, С | | |
| | Пандус наружный | | | | | | |
| | Ширина марша | СМ | наличие | + | | | |
| | Уклон | | 100 | 105 | К | | |
| | Высота одного подъема | Н/Л | <1/12 | 1/12 | К | | |
| | Разворотные площадки: | СМ | <=80 | 50 | К | | |
| | -вниз | | | | | | |
| | -промежуточная (при высоте пандуса более 80 см) | СМ | >150 x150 | 150x150 | К | | |
| | Поручни с двух сторон: | СМ | >150 x150 | - | | | |
| | - на высоте | | наличие | + | К, О | | |
| | - на высоте | СМ | 70 | 70 | К | | |
| | -горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием | СМ | 90 | 90 | О | | |
| | Нескользящее покрытие | СМ | >30 | + | К, О | | |
| | Наружный подъемник вертикальный(В), наклонный (Н) | | | | | | |
| | Тамбур | | | | | | |
| | Габариты: глубина X ширина | СМ | >220x180 | 286x317 | К | | |
| | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | | | Р | | | |
| | - ширина проема в свету | СМ | >90 | 155 | К | | |
| | -высота порога наружного, внутреннего | СМ | <2,5 см | 2 | К | | |

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категорий МГН* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания | |
|---------------------------|---|-------------------|----------------|----------------------|--------------------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Коридоры/холлы | | | + | | | | |
| | Ширина полосы движения при открытых дверях | СМ | >120 | 125 | К | | | |
| | Разворотные площадки | см | >150x150 | 270x310 | К | | | |
| | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): | | наличие | + | К,О,С,Г | | | |
| | -для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см | ед. | >1 на этаж | 2 | О | | | |
| | -для колясочников: глубина 150 см, ширина 90см | ед. | >1 на этаж | 2 | К | | | |
| | Выступы в зоне движения | см | <40 | - | С | | | |
| | Лестница №1 (в зону оказания услуги) | | наличие | - | | | | |
| | Высота подъема | м | | | | | | |
| | Уклон марша | Н/Л | <1/2 | - | О | | | |
| | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) | см | 60 | - | С | | | |
| | Желтая контрастная окраска крайних ступеней | | наличие | - | С | | | |
| | Поручни с двух сторон: | | наличие | - | О, С | | | |
| | - на высоте | см | 90 | - | О, С | | | |
| | -горизонтальные завершения вверх и вниз с неравномерным окончанием | см | 30 | - | О, С | | | |
| | Лестница № (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги) | | | | | | | |
| | Лифт пассажирский к зоне оказания услуги | | наличие | - | | | | |
| | Кабина: | | | - | | | | |
| | - габариты (глубина X ширина) | см | >140 x110 | - | К | | | |
| | - ширина дверного проема | см | >80 | - | К | | | |
| | - поручни | | наличие | - | О | | | |
| | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | | наличие | - | С | | | |
| | Знак доступности | | наличие | - | К, С | | | |
| | Пандус внутренний к лестнице № | | наличие | - | | | | |
| | Ширина марша | см | 100 | - | К | | | |
| | Уклон | Н/Л | <1/12 | - | К | | | |
| | Разворотные площадки вниз, вверх. | см | >150 x150 | - | К | | | |
| | Поручни с двух сторон: | | наличие | - | К, О | | | |
| | - на высоте | см | 70 | - | К | | | |
| | -на высоте | см | 90 | - | О | | | |
| | -горизонтальные завершения вниз и вверх | см | 30 | - | К, С | | | |
| | Пандус переносной | | наличие | - | К | | | |
| | Подъемник для инвалидов | | наличие | - | | | | |

| Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), травелатор (Т) | наличие | - | к, о | Примечания | | | |
|--|--|-------------------|-----------|----------------------|--------------------|--|------------|
| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категорий МГН* | Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Обслуживание через окно/прилавок № процедурном | ед. | | | | | |
| | Высота рабочей поверхности | см | 80-110 | - | К | | |
| | Габариты зоны обслуживания | см | 90 x 150 | - | К | | |
| | <i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i> | | | | | | |
| | Обслуживание в кабине в процедурном | ед. | | | | | |
| | Ширина проема двери в свету: | см | >90 | 90 | к, о | | |
| | Габариты зоны сидения - глубина | см | >120 | 120 | о | | |
| | Зона для кресла-коляски | см | >150 x150 | 150x150 | к | | |
| | Стол с высотой рабочей поверхности | см | 60-90 | 80 | к, о | | |
| | <i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i> | | | | | | |
| | Обслуживание с перемещением по маршруту в столовой | ед. | | | | | |
| | Ширина полосы движения | см | >120 | 200 | к, о | | |
| | Высота оборудования (стеллаж, прилавок) | см | 80-110 | | к | | |
| | <i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i> | | | | | | |
| | Кабина индивидуального обслуживания № | ед. | | | | | |
| | Ширина x глубина | см | >160 x180 | 160x180 | к | | |
| | Место для сидения | | наличие | + | о | | |
| | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | | наличие | - | о | | |
| | <i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i> | | | | | | |
| | Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) | ед. | 1 | 485x550 | к, о | Расширение | 4 квартал |
| | Доля мест для колясочников | % | >2 | 3 | к | дверных проемов | |
| | Ширина прохода к месту для колясочника | см | >120 | 80 | к | | |
| | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | шт. | >1 | - | г | | |
| | <i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i> | | | | | | |

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| №.№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категорий МПН* | Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена | Примечания |
|----------------------------|--|-------------------|-----------|----------------------|--------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Санузел | | наличие | + | | | |
| | Знак доступности помещения | | наличие | + | К, О | | |
| | Ширина дверного проема | | >90 | 80 | | | |
| | Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина) | СМ | 30 | - | с | | |
| | Количество кабин | ед. | >1 | 6 | К, О | | |
| | - ширина дверного проема | см | | 80 | к | | |
| | - габариты (минимальные глубина X ширина) | см | >180 x165 | 205x180 | к | | |
| | - опорные поручни | | наличие | + | К, О | | |
| | - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) | см | >80 x120 | 80x120 | к | | |
| | - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | | наличие | - | О | Установить крючки для костылей | 3 квартал |
| | Знак доступности кабины | | наличие | - | К, О | | |
| | Раковина с опорным поручнем | | наличие | - | К, О | | |
| | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина | см | >130 x85 | 130x85 | к | | |
| | - высота раковины с опорным поручнем | см | 75-85 | | К, О | | |
| | Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета) | см | 30 | - | с | | |
| | <i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские- 2%, женские- 5% от</i> | см | | | с, г | | |

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категорий МПН* | Мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена | Примечания |
|---------------------------|--|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | | наличие | + | С | | |
| | Надписи: | | наличие | + | С, Г | | |
| | Размещение на высоте | СМ | <160 | 125 | К, С, Г | | |
| | Высота прописных букв | СМ | >7,5 | 7,5 | С | | |
| | Освещенность | | наличие | + | С | | |
| | Указатели, пиктограммы: | | | | С | | |
| | Размещение на высоте | СМ | <200 | 200 | К, С | | |
| | Высота прописных букв | СМ | >7,5 | 7,5 | С | | |
| | Освещенность | | наличие | + | С | | |
| | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю | ШТ. | наличие | - | С | | |
| | -высота размещения | СМ | 60-110 | - | С | | |
| | -маркировка кабинетов приема со стороны ручки | | наличие | - | С | | |
| | -на кнопках управления лифта | | наличие | - | С | | |
| | -на поручнях лестниц | | наличие | - | С | | |
| | -на кабинах санитарно-бытовых помещений | | | - | | | |
| | Текстофоны (текстовые телефоны) | шт. | не менее одного | - | Г | | |
| | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | шт. | не менее одного | - | С, Г | | |
| | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В) | шт. | наличие | - | К | | |
| | Речевые информаторы и маяки | шт. | наличие | | С | | |
| | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м * | | | - | | | |
| | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | шт. | наличие | | Г, С | | |

| | | | | |
|---|-----|---------|------------|--|
| Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | шт. | наличие | К, О, С, Г | |
|---|-----|---------|------------|--|

только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

| No/No п/п | Элементы генплана | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для МПН* | Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция | Примечания |
|-----------|--|-------------------|----------|----------------------|----------|--|------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Вход на территорию | | | | | | |
| | - ширина прохода, калитки, проема в ограждении | см | >90 | 150 | К | | |
| | Знак доступности учреждения | | наличие | + | К, О, С | | |
| | Авостоянка посетителей | | | | | | |
| | Расстояние до входа в здание | м | <50 | 30 | К, О | | |
| | Доля машино-мест для инвалидов | % | >ю | 20 | К, О | | |
| | Размер места со специальным знаком | см | 350x500 | 350x500 | К | | |
| | Путь к главному (специализированному) входу в здание | | | | | | |
| | - ширина полосы движения: | см | >180 | 300 | К, О | | |
| | - указатели направления движения | | наличие | + | К, О, Г | | |
| | - декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию | | наличие | + | С | | |
| | - места отдыха: через 200 м | | наличие | + | О | | |
| | Открытая лестница: | | | | | | |
| | - высота подъема | м | | - | | | |
| | - поручни на высоте | см | 90 | 90 | О | | |
| | - рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) | см | 80 | - | С | | |
| | Пандус | | | | | | |
| | - высота подъема | % | <ю | + | К, О | | |
| | - уклон | Н/Л | <1/10 | 0,5 1/12 | К, О | | |
| | Поручни с двух сторон | | | + | | | |
| | - на высоте | см | 70 | 70 | К | | |
| | - на высоте | см | 90 | 90 | О | | |

7. ВЫВОДЫ

По результатам обследования здания психоневрологического отделения ГБУСОВО «Новлянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» рабочей группой сделаны следующие выводы:

доступность среды для МГН в учреждении признают удовлетворительной.

Необходимо проведение ряда мероприятий для улучшения качества жизни МГН:

- установить крючки для костылей.

- выполнить работы по расширению дверных проёмов.

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

_____ Начальник хозяйственного отдела _____

(подпись)

(Рахманов В.П.)
(фамилия)

Руководитель объекта

_____ Директор _____

(подпись)

(Скворцова Л.А.)
(фамилия)

Приложения.

1. Планы (схемы планов) этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ.

* Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): К - колясочники, О - с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха